



PWiK OSTRÓDA Sp. z o.o.  
Tyrowo 104, 14-100 Ostróda  
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie pod numerem KRS 47351  
NIP 741-000-38-75, REGON 511005186  
Kapitał zakładowy wynosi 11.706.000,00 PLN

**Dział Eksploatacji Obiektów**  
Tyrowo 104, 14-100 Ostróda  
tel. 89 646 72 12, 89 670 99 00 f. 8 646 71 43

Ostróda, dnia **21.02.2020**

## ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2020/TO

### I. ZAMAWIAJĄCY

PWiK Ostróda Sp. z o.o.  
Tyrowo 104, 14-100 Ostróda

### II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

#### **Czyszczenie leja Zamkniętej Komory Fermentacyjnej nr 2.**

Specyfikacja zamówienia:

Obiekt: **Oczyszczalnia Ścieków, Tyrowo 104, 14-100 Ostróda**

Ilość: **1**

#### 1. Zakres usługi:

1.1 Czyszczenie leja ZKF nr 2 z zawartości wraz z jej transportem w odległości ok. 500 m na terenie oczyszczalni ścieków w Tyrowie.

1.2 Szacunkowa ilość osadu ok. 200 m<sup>3</sup>.

#### 1.3 Dane obiektu:

- Średnica otworu rewizyjnego 0,7 m (komorę należy opróżniać przez otwór rewizyjny);
- Wysokość otworu rewizyjnego od poziomu gruntu 1,5 m;
- Głębokość leja 7 m liczona od poziomu gruntu;
- Pojemność ZKF – 5000 m<sup>3</sup>.

1.4 Osad należy wybrać przy pomocy specjalistycznych wozów asenizacyjnych z odzyskiem wody (wóz ssący) o ładownością min. 10 m<sup>3</sup>.

1.5 Czyszczenie dna zbiornika należy wykonać przy użyciu myjki wysokociśnieniowej w zakresie ciśnienia min. 200 bar.

1.6 Wydobyty osad z komory należy przetransportować i wyładować w punkcie wskazanym przez Zamawiającego na terenie oczyszczalni, w celu dalszego odsączenia się.

#### 2. Zakres prac po stronie Zamawiającego:

- Dostarczenie wody z hydrantu (min. 5 bar) oraz energii elektrycznej.
- Udostępnienie przewietrzonego zbiornika.
- Odcięcie dopływu i odpływu osadu i biogazu.
- Zagospodarowanie wydobytego osadu.

#### 3. Dodatkowe wymagania:

- Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
- W ciągu ostatnich 3 lat zrealizował co najmniej 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem, charakterem i złożonością podobną do niniejszego przedmiotu zamówienia, tj. czyszczenie zamkniętego zbiornika;
- Posiada ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;
- Dysponuje doświadczonymi i uprawnionymi osobami oraz odpowiednim potencjałem technicznym, w szczególności dysponuje: specjalistycznym wozem asenizacyjnym z odzyskiem wody (wóz ssący) o ładownością min. 10 m<sup>3</sup> oraz myjką wysokociśnieniową w zakresie ciśnienia min. 200 bar.

Termin realizacji: Max 5 dni roboczych od dnia przekazania ZKF 2; w okresie od 15 kwietnia do 15 maja.

Dodatkowe informacje: Prace będą wykonywane w godzinie: 7.00 – 19.00.

Osoba do kontaktu:

Informacje dotyczące realizacji zamówienia udziela:		
Pan Krzysztof Rembecki	t. 601 965 755	e-mail: <a href="mailto:rembecki@pwik.ostroda.pl">rembecki@pwik.ostroda.pl</a>

**III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

Oferta powinna być stworzona wg wzoru formularza załączonego do niniejszego zapytania i zawierać wyspecyfikowane informacje o których mowa w przedmiocie zamówienia.

**IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT**

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres [nykiel@pwik.ostroda.pl](mailto:nykiel@pwik.ostroda.pl); poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Tyrowo 104, 14-100 Ostróda do dnia 06.03.2020 r. do godz. 10:00.
2. Otwarcie ofert w dniu 06.03.2020r. o godz. 10.30, o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Oferentów zamieszczając informację na stronie internetowej [www.bip.pwik.ostroda.pl](http://www.bip.pwik.ostroda.pl).

**V. OCENA OFERTY**

Zamawiający dokona wyboru ofert na podstawie następujących kryteriów: **Cena – 100 %**

**VI. ZAŁĄCZNIKI**

- Wzór formularza ofertowego