

Znak: HK.4022.2.9.1.2020

Ostróda, dnia 28 stycznia 2020 r.

OCENA JAKOŚCI WODY

PWiK Ostróda Sp. z o.o.
Tyrowo 104, 14-100 OSTRÓDA
Wpłynęło dn. 03.02.2020
L.dz. K14.0201.01413

Wodociąg publiczny Ostróda

za okres 01.01.2019 r.÷31.12.2019

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) informuje, że w w/w okresie w ramach nadzoru nad jakością wody pobrano ogółem 20 próbek wody do badań. Pobrane próby zbadano w zakresie parametrów grupy A (16 próbek) i parametrów grupy B (2 próbki) określonego w ww rozporządzeniu oraz w zakresie miedzi, niklu, ołowiu i kadmu (2 próbki). Probki pobrano ze stałych punktów poboru próbek wody tj.

- ul. Kościuszki 2, siedziba PSSE,
- ul. Grunwaldzka 19a, Ośrodek Rehabilitacyjny,
- ul. Plebiscytowa, szkoła
- Os. Młodych, przedszkole,
- ul. Krzywa, sklep GS
- ul. Czarnieckiego 50, ZUS
- ul. Stapińskiego 17, przepompownia ścieków.
- ul. 3 Maja 19, stadion sportowy,
- ul. Grunwaldzka 49, Żegluga Ostródzko-Elbląska

W okresie sprawozdawczym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie nadzorował prowadzenie przez PWiK Ostróda Sp. z o.o. wewnętrznej kontroli jakości wody. Próby wody były pobierane zgodnie z uzgodnionym harmonogramem. Administrator pobrał łącznie 50 próbek wody do badań, w tym: 45 próbek w zakresie parametrów grupy A i 3 próby w zakresie parametrów grupy B oraz 2 próbki na zawartość ołowiu. Próby pobrano ze stałych punktów poboru tj.

- SUW, woda czysta,
- ul. Kościuszki 2, siedziba PSSE,
- ul. Grunwaldzka, Ośrodek Rehabilitacyjny,
- ul. Plebiscytowa, szkoła
- Os. Młodych, przedszkole,
- ul. Krzywa, sklep GS,
- ul. Stapińskiego, przepompownia ścieków,
- ul. Grunwaldzka 49, Żegluga Ostródzko-Elbląska
- ul. Czarnieckiego 50, ZUS,
- ul. 3 Maja 19a, stadion piłkarski.

Zakres przeprowadzanych badań oraz częstotliwość poboru prób były zgodne z zapisami ww rozporządzenia.

Ocena ogólna jakości wody

Próbki wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych odpowiadały wymaganiom określonym w załącznikach nr 1A w tabeli 1, 1B, 1C w tabeli 1 i 2, 1D w tabeli 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym PPIS w Ostródzie stwierdza:

Woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Do wiadomości:

1. PWiK Ostróda Sp. z o.o.
2. Burmistrz Ostródy
3. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W OSTRÓDZIE
mgr Tadeusz Solikowski
SPECJALISTA Higieny