



PWiK OSTRÓDA Sp. z o.o.  
Tyrowo 104, 14-100 Ostróda  
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie pod numerem KRS 47351  
NIP 741-000-38-75, REGON 511005186  
Kapitał zakładowy wynosi 11.706.000,00 PLN

**Dział Sieci Wod.-Kan.**  
Ul. Stapińskiego 17, 14-100 Ostróda  
tel. 89 670 99 27, 89 670 99 22 f. 89 646 71 43

Ostróda, dnia 05.05.2020r

## **PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 7/2020/TS**

### **I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest:

**Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Ostródy przy wykorzystaniu technologii bezwykopowej rękawa z włókna szklanego utwardzanego na miejscu przy wykorzystaniu promieni UV.**

#### Pytanie:

Czy na odcinku kanału w ul. Jagiełły o średnicy DN 150mm długości 25mb wymagana jest powłoka styreno - szczelna? Producent rękawa przewiduje taką powłokę od średnicy DN200mm.

#### Odpowiedź:

Na wszystkich średnicach rękawów wymagana jest powłoka styreno – szczelna, na średnicy DN150 mm również.

z poważaniem

  
KIEROWNIK  
DZIAŁU SIECI WOD.-KAN.  
mgr inż. Paweł Samiecki