



PWiK OSTRÓDA Sp. z o.o.
Tyrowo 104, 14-100 Ostróda
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie pod numerem KRS 47351
NIP 741-000-38-75, REGON 511005186
Kapitał zakładowy wynosi 11.706.000,00 PLN

Dział Sieci Wod.-Kan.
Ul. Stapińskiego 17, 14-100 Ostróda
tel. 89 670 99 27, 89 670 99 22 f. 89 646 71 43

Ostróda, dnia 06.05.2020r

PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 7/2020/TS

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Ostródy przy wykorzystaniu technologii bezwypokowej rękawa z włókna szklanego utwardzanego na miejscu przy wykorzystaniu promieni UV.

Pytanie 1:

W warunkach zapytania ofertowego nr 7/2020/TS Zamawiający wymagając zastosowania rękawa który winien posiadać wewnętrzną powłokę (folię) wykonaną z materiału styreno-szczelnego, która po utwardzeniu pozostaje we wnętrzu stanowiąc dodatkową warstwę gwarantującą jego szczelność bezpośrednio sugeruje wyłącznie jeden produkt niemieckiej firmy SAERTEX GmbH LINER S+PREMIUM. Jest to produkt opatentowany i jedyny na rynku. Takie działanie bezpośrednio narusza, ogranicza zasady konkurencyjności i jest niedopuszczalne w obrocie gospodarczym. Prosimy o usunięcie powyższego zapisu i dopuszczenie innych producentów rękawów z włókna szklanego. Za powyższą zmianą również przemawia fakt iż, Zamawiający w zakresie przedmiotu zamówienia uwzględnił do renowacji kanał o średnicy DN150. Zgodnie z wytycznymi firmy SAERTEX GmbH produkt ten czyli LINER S+PREMIUM jest wykonywany wyłącznie od średnicy DN200. więc narzucenie przez Zamawiającego jedynego produktu na rynku jest sprzeczne z przedmiotem zamówienia więc docelowo zadanie nie może być wykonane zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

Dodatkowo należy również zwrócić uwagę iż dopuszczenie do postępowania większej ilości produktów zwiększy konkurencyjność i umożliwi zrealizowanie Zamawiającemu zadania z korzystniejszych cenach.

Odpowiedź:

Po przeanalizowaniu dostępności rękawa o średnicy DN150 z powłoką styreno-szczelną, Zamawiający dopuszcza rękaw o średnicy DN150 bez powłoki styreno-szczelnej, w związku z czym odpowiedź na identyczne pytanie z dnia 05.05.2020r. zostaje zmieniona.

Pytanie 2:

Prosimy o dopuszczenie również parametru zgodnie z normą PN EN 11296-4 odporności na ścieranie do wartości użycia ściernego po wykonaniu 100 000 cykli badawczych nie przekracza 0,15mm

Odpowiedź:

Rękaw utwardzany na miejscu spełniający aktualnie obowiązujące normy jest dopuszczony w powyższym zamówieniu.

z poważaniem

PWiK Ostróda Sp. z o.o.
Tyrowo 104, 14-100 OSTRÓDA
tel. 89 646 72 12; FAX 89 646 71 43
NIP 741 000 38 75; REGON 511005186
KRAK. BGZ SA nr:
12 2020 0045 1110 0000 0094 7550