



PWiK OSTRÓDA Sp. z o.o.
Tyrowo 104, 14-100 Ostróda
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie pod numerem KRS 47351
NIP 741-000-38-75, REGON 511005186
Kapitał zakładowy wynosi 11.706.000,00 PLN

Dział Sieci Wod.-Kan.
Ul. Stapińskiego 17, 14-100 Ostróda
tel. 89 670 99 27, 89 670 99 22 f. 89 646 71 43

Ostróda, dnia 06.07.2020r

PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 14/2020/TS

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

Montaż wodociągu Ø225 metodą bezwykopową – crackingu w ciągu ul. Chrobrego w Ostródzie.

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający przewiduje etapowanie prac? Jeżeli tak to na ile etapów będzie podzielone zadanie oraz jakie będą między nimi przerwy?

Odpowiedź:

Planujemy podzielenie prac na 3 etapy. Przerwa między etapami – 2 dni. Powyższe może ulec zmianie w trakcie wykonywania robót.

Pytanie nr 2:

Co Zamawiający rozumie pod „przekazanie wykresu zrealizowanego odcinka” oraz „uporządkowanie terenu po zakończeniu prac”?

Odpowiedź:

Przekazanie wykresu zrealizowanego odcinka – wykres z zaznaczonym zagłębieniem wykonanego crackingu.

Uporządkowanie terenu po zakończeniu prac – naprawa wszystkich uszkodzeń spowodowany przez Wykonawcę, posprzątanie folii, ścinek rur itp.

z poważaniem

KIEROWNIK
DZIAŁU SIECI WOD.-KAN.
mgr inż. Paweł Sarnecki