



PWIK OSTRÓDA Sp. z o.o.
Tyrowo 104, 14-100 Ostróda
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie pod numerem KRS 47351
NIP 741-000-38-75, REGON 511005186
Kapitał zakładowy wynosi 12.306.000,00 PLN

Dział Sieci Wod.-Kan.
Ul. Stapińskiego 17, 14-100 Ostróda
tel. 89 670 99 27, 89 670 99 22 f. 89 646 71 43

Ostróda, dnia 02.03.2022r

PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 5/2022/TS

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Ostródy przy wykorzystaniu technologii bezwykopowej rękawa z włókna szklanego utwardzanego na miejscu przy wykorzystaniu promieni UV.

Pytanie nr 1:

Prosimy o informację jaki jest poziom wypełnienia kanału osadem?.

Odpowiedź nr 1:

Wypełnienie kanałów osadem wynosi około 0 - 3 cm.

Pytanie nr 2:

Prosimy o informację ile jest przewidzianych do otwarcie przyłączach wpiętych na ostro i czy należy w nich zamontować kształtki kapeluszowe

Odpowiedź nr 2:

Według mapy geodezyjnej dostępnej na portalu geoportal, liczba przyłączy przewidzianych do otwarcie wynosi: 10 + otwarcie kinet w studniach. W rzeczywistości liczba ta może wzrosnąć o niezainwentaryzowane przyłącza kanalizacyjne. Nie należy montować kształtek kapeluszowych.

Pytanie nr 3:

Prosimy o informacje czy Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji z inspekcji CCTV wykonanej na odcinku przeznaczonym do renowacji. Jeśli tak, prosimy o jej udostępnienie.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający nie posiada dokumentacji z inspekcji CCTV. Wykonanie inspekcji przed wykonawczej oraz powykonawczej jest przedmiotem Zapytania Ofertowego.

Pytanie nr 4:

Prosimy o informację czy po stronie czy po stronie Zamawiającego jest opłata za zajęcie pasa drogowego.

Odpowiedź nr 4:

Opłata za zajęcie pasa drogowego jest po stronie Zamawiającego..

z poważaniem


KIEROWNIK
DZIAŁU OŚWIATY

mgr inż. Paweł Samecki