



PWiK OSTRÓDA Sp. z o.o.
Tyrowo 104, 14-100 Ostróda
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie pod numerem KRS 47351
NIP 741-000-38-75, REGON 511005186
Kapitał zakładowy wynosi 12.306.000,00 PLN

Dział Sieci Wod.-Kan.
Ul. Stapińskiego 17, 14-100 Ostróda
tel. 89 670 99 27, 89 670 99 22 f. 89 646 71 43

Ostróda, dnia 02.03.2022r

PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 5/2022/TS

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Ostródy przy wykorzystaniu technologii bezwykopowej rękawa z włókna szklanego utwardzanego na miejscu przy wykorzystaniu promieni UV.

Pytanie nr 1:

Prosimy o wskazania minimum dwóch producentów wykładzin cipp, którzy deklarują odporność na ścieranie na poziomie nie wyższym niż 0,03mm po 100 000 cykli? Według naszej wiedzy tylko jeden producent rękawów CIPP deklaruje w/w badanie. ponadto przedmiotowy parametr typowy dla większości wykładzin CIPP na średnim poziomie 0,15mm nie wpływa na warunki funkcjonalne i użytkowe przewodu oraz nie stanowi on żadnego zagrożenia dla jego wieloletniej poprawnej eksploatacji. Z uwagi na organicznie konkurencyjności prosimy o zmianę w/w zapisu lub jego wykreślenie.

Odpowiedź nr 1:

Wskazywanie producentów materiałów które według zamówienia ma dostarczyć i zamontować Wykonawca robót budowlanych nie leży w zakresie obowiązków Zamawiającego.

z poważaniem

KIEROWNIK
DZIAŁU SIECI WOD.-KAN.
mgr inż. Piotr Barnecki