PWiK OSTRÓDA Sp. z o.o.
Tyrowo 104, 14-100 Ostróda
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie pod numerem KRS 47351
NIP 741-000-38-75, REGON 511005186
Kapitał zakładowy wynosi 19 781 000,00 PLN

Dział Sieci Wod.-Kan.
Ul. Stapińskiego 17, 14-100 Ostróda
Tel. 89 670 99 22

Ostróda, dnia 13.02.2025r.

PYTANIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 6/2025/TS

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Ostródy przy wykorzystaniu technologii bezwykopowej rękawa z włókna szklanego utwardzanego na miejscu przy wykorzystaniu promieni UV.

Pytanie nr 1:

W wymaganiach odnośnie rękawa Zamawiający wymaga, aby rękaw posiadał wewnętrzną powłokę (nieusuwalną folię) wykonaną z materiału styreno-szczelnego. Prosimy o usunięcie tego zapisu ponieważ zastosowanie zintegrowanej folii wewnętrznej uniemożliwia późniejsze hydrodynamiczne czyszczenie kanału, ze względu na fakt, zostanie ona uszkodzona podczas takiego czyszczenia. Pozytywna odpowiedź na nasze pytanie umożliwi udział większej ilości Wykonawców i uzyskanie Zamawiającemu korzystniejszej ceny nie tracąc na jakości otrzymanego produktu.

Odpowiedź nr 1:

Oferowany rękaw ma spełniać wszystkie wymagania wyszczególnione w Zapytaniu Ofertowym nr 6/2025/TS.

Pytanie nr 2:

W wymaganiach odnośnie rękawa Zamawiający nie dopuszcza rękawów produkowanych w technologii nawojowej oraz rękawów produkowanych na tzw. zakładkę bez wewnętrznego zszycia w strukturze. Prosimy o dopuszczenie rękawów produkowanych na tzw. zakładkę bez wewnętrznego zszycia w strukturze, ponieważ parametr ten nie wpływa na jakość produktu i ogranicza konkurencję do jednego producenta materiału. Pozytywna odpowiedź na nasze pytanie umożliwi udział większej ilości Wykonawców i uzyskanie Zamawiającemu korzystniejszej ceny nie tracąc na jakości otrzymanego produktu.

Odpowiedź nr 2:

Oferowany rękaw ma spełniać wszystkie wymagania wyszczególnione w Zapytaniu Ofertowym nr 6/2025/TS.

KIEROWNIK
DZIAŁU SIECI WOD.-KAN.
mgr inż. Paweł Sarnecki