

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZY OGŁOSZENIA NR 8/2025/TO

Ostróda, dnia 22.07.2025 r.

Dotyczy: **ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 8/2025/TO „Modernizacja części mechanicznej oczyszczalni ścieków”**.

Zamawiający, PWiK Ostróda Sp. z o.o. w Tyrowie, Tyrowo 104, 14-100 Ostróda udziela odpowiedź na pytanie dotyczące treści zakresu zamówienia:

1. Czy dmuchawy należy dostarczyć z falownikiem czy tylko przystosowane do falowników?

Odpowiedź: Zgodnie z udostępnioną dokumentacją wykonawczą oraz powykonawczą planowana jest jedna dmuchawa do piaskownika, a rozdzielnica R3 jest przygotowana na podłączenie dmuchawy za pomocą istniejącego falownika.

